

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 500, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID datové schránky: 7zyai4b

PROTOKOL o k o n t r o l e č. j.:KHSOC/41929/2025/SU/HDM

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“) a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., ...

2. Kontrolující (jméno, příjmení, titul, č. služebního průkazu):

Mgr. Lenka Navrátilová, služební průkaz č. 0253

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení, titul): /

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, titul, číslo jednací a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo jednací a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) **a důvod jejich přizvání:** /

3. Místo kontroly (název a adresa provozovny nebo jiný přesný popis místa):

Střední škola technická Mohelnice, 1.máje 667/2, Mohelnice

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Střední škola technická Mohelnice, sídlo: 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice, IČO: 00851205, ID datové schránky: pc4j8jv

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, titul, adresa sídla, IČO, popř. i obchodní firma): /

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající /jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, označení a číslo dokladu totožnosti: PhDr. Jiří Ženožička, narozen 8.3.1973, bytem Bouzov č.p. 106, Bouzov (ověřeno dle průkazu totožnosti viz občanský průkaz č. 207663878) - statutární orgán, ředitel školy

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, označení a číslo dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu): /

6. Kontrola zahájena dne:

3.11.2025

v 7:30

hodin.

úkonem: předložením služebního průkazu kontrolujícího osobě přítomné na místě kontroly

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 7 zákona č. 258/2000Sb., vyhlášce č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin (dále jen „vyhláška č. 160/2024 Sb.“), Pokyn hlavní hygieničky ČR „Edukace škol v správném režimu větrání pobytových místností, včetně orientačního stanovení koncentrace oxidu uhličitého v učebnách“ (dále jen „Pokyn hlavní hygieničky ČR“), který byl přílohou dopisu č. j.: MZDR 7969/20254-1/OVZ ze dne 27. 3. 2025.

8. Vzorky odebrány: ne ~~ano~~

~~Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.~~

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Kontrola organizačního řádu Střední školy technické Mohelnice, ze dne 30.12.2019
den jeho provedení: 3.11.2025

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

10.1

Dne 3.11.2025 byl předložením služebního průkazu kontrolující povinné osobě uvedené v bodě 5 tohoto protokolu v místě kontroly uvedeném v bodě 3 tohoto protokolu zahájen státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“).

Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností stanovených v bodě 7 tohoto protokolu. Kontrolovaná osoba, jako škola zapsaná do školského rejstříku, je zařízením pro výchovu a vzdělávání dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

10.2.

Střední škola technická se nachází na adrese 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice. Škola zajišťuje střední odborné vzdělávání v oblastech strojírenství, elektrotechnika a zemědělství. Nabízí vzdělávání v tříletých oborech zakončených výučním listem a čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou.

10.3.

Budova školy prošla v roce 2007 rekonstrukcí, kdy byla vyměněna okna v celé budově školy a v roce 2018 prošla druhou rekonstrukcí, kdy byla celá budova školy zateplena, aby se snížily energetické ztráty objektu.

Na základě Pokynu hlavní hygieničky ČR bylo ve 2 učebnách provedeno orientační měření koncentrace CO₂ jako ukazatele kvality větrání výukových prostor. Měření bylo provedeno v době výuky za přítomnosti žáků. Záznam z měření je přílohou tohoto protokolu. Výsledky orientačního měření byly na místě projednány s PhDr. Jiřím Ženožičkou, ředitelem školy.

Oxid uhličitý (CO₂) je nejběžnější kontaminant vnitřního prostředí související s pobytem osob. Hlavním zdrojem CO₂ je člověk. V interiéru jsou vždy vyšší koncentrace CO₂ než v exteriéru. Koncentrace CO₂ ve vzduchu ve vnitřním prostředí staveb je ukazatelem kvality výměny vzduchu v

místnosti. V měřené místnosti je CO₂ produktem dýchání přítomných osob a při nedostatečném větrání se jeho koncentrace v místnosti rychle zvyšuje. Nadměrná koncentrace oxidu uhličitého v pobytových prostorech má negativní vliv na kognitivní funkce jako je vnímání, paměť, pozornost, výkonnost. Vnitřní prostory mohou být znečištěny různými látkami, jako jsou výpary z čistících prostředků, emise z vybavení, alergenů, prach a mikroorganismy. Pravidelná výměna vzduchu pomáhá odstranit tyto cizorodé látky a zlepšuje kvalitu vzduchu ve vnitřním pobytovém prostředí, což má kladný vliv na dýchací systém a celkový pocit pohody pobývajících osob. Nedostatečná ventilace pobytových místností může vést k únavě, ospalosti, k bolestem hlavy, k pálení a slzení očí a v krajním případě až k nevolnosti. Správně zvolený režim větrání plní i funkci v prevenci šíření respiračních nákaz. Správně nastavený režim větrání je tedy významným opatřením v ochraně zdraví osob přítomných v pobytových prostorech. U přirozeného větrání je vhodné upravit režim větrání tak, aby byla dobře zajištěna odpovídající kvalita výměny vzduchu v místnosti-větrat častěji, krátce a intenzivně, nejlépe otevřenými okny dokořán, protože větrání pouze ventilačními křídly nemusí zajistit odpovídající výměnu vzduchu, parapety v učebnách nechat volné kvůli možnosti větrání okny dokořán. Vhodné je i příčné větrání mezi okny umístěnými proti sobě nebo okny a otevřenými dveřmi. Větrat by se mělo intenzivně o každé přestávce a dále podle potřeby krátce cca po 30 minutách výuky. Ředitel školy byl kontrolujícím na místě edukován k správnému režimu větrání učeben, včetně vysvětlení jeho významu v ochraně zdraví žáků i pedagogů a byl ji předán edukační leták „Co víme a nevíme o vnitřním prostředí a větrání škol?“

Předložené doklady:

- Organizační řád Střední školy technické Mohelnice, ze dne 30.12.2019
- Metodický pokyn pro větrání částí objektů Střední školy technické Mohelnice, ze dne 1.9.2025

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: **nepožaduje se**

12. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

~~b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.~~

13. Protokol vyhotoven dne: 5.11.2025 v 11:00 hodin.

14. Protokol obsahuje:

Počet stran bez příloh: 4

Přílohy / počet stran jednotlivých příloh: 1/2

V rámci kontroly byla pořízena fotodokumentace, jenž je součástí kontrolního spisu, kdy osoba přítomna na místě kontroly byla seznámena se všemi snímky pořízené fotodokumentace:

~~ano~~

ne

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

Mgr. Lenka Navrátilová
kontrolující

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne .../... v .../..... hodin

...../.....

b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne .../... v .../..... hodin

...../.....

17. Vzdání se práva podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole: